

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

620042 г. Екатеринбург, ул. Беллинского, 115 т.(343)281-11-12 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitr-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», тел. 8(34371)2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Нижнекатарачская средняя общеобразовательная школа»

Тельмину Михаилу Афанасьевичу

(по номеру наименования органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии титульного предпринимателя

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданин), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы

Зайкова Д.В.

№ 39

(наименование органа ГПН)

от « 26 » мая 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 04 » июня 2020 г. по 15 ч 00 мин. « 30 » июня 2020 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку.

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижнекатарачская средняя обще-
образовательная школа» по адресу: Талицкий район, д. Нижний-Катарач, ул. Школьная, 4
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКОУ «Нижнекатарачская СОШ» Тельминовым М.А.

(указывается должность, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в

проведении проверки: Селин Геннадий М.В.

соответствует Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные при проведении проверки:



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Смонтированное на объекте защиты (здание школы) устройство оконечное автоматического вызова «Тандем-2М» не обеспечивает передачу сигнала о пожаре по резервному источнику связи в подразделение пожарной охраны (устройство не подключено к абонентской проводной телефонной линии согласно паспорта завода изготовителя).	Нарушены п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г № 390); п. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. В п. 9.2.2 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	01.02.2021	
2	Здание гаража для сельскохозяйственной техники не защищено автоматическими системами пожарной сигнализации.	Нарушены ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, приложение А, таблица А.1 и 4.1.2.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2021	

3	<p>На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно проектная документация, а так же паспорта смонтированного оборудования, акты ввода в эксплуатацию и ведомости смонтированного оборудования.</p>	<p>Нарушения п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390), ПД 009-01-96 п.1.5.11.</p>	01.02.2021	
4	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании школы.</p>	<p>Нарушения п. 33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390); ст. 6; ч.2, ч.9 ст.82, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.1 СИ 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 7.74 СИИ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»</p>	01.02.2021	
5	<p>Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части заполнения проемов в ограждающих конструкциях (установка противопожарных дверей), отделении помещения различных классов функциональной пожарной опасности (мастерские, складские помещения, лыжной базы). При необходимости установки дверей с пределом огнестойкости EI30 установлены простые деревянные двери.</p>	<p>ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.10 СИИ 23-05-95</p>	01.02.2021	



6	При перепаде высот кровли более 1 метра (переход в спортивный зал) отсутствует наружная пожарная лестница	Нарушены ст.6 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п.7.10;	01.02.2021
7	Руководитель организации не прошел обучение по программе пожарно-технический минимум.	Нарушены п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г № 390); п. 31, п. 32 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.02.2021
8	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного назначения (вздутие гаража) обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Нарушены п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г № 390).	01.02.2021
9	В конструкции раздвижки в холе на первом этаже, расположенной на путях эвакуации, используется материал с показателями класса пожарной опасности выше допустимой (дерево) при допустимом классе КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2).	Нарушены п.6 ст.134, табл.3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2021

Устранение указанных нарушений является обязательным для руководителей организаций в установленный срок является обязательным для руководителей организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. При несогласии с указанными требованиями организации обязаны обеспечить их устранению. Физические и юридические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны соблюдать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 17.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;



руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках выездной проверки в февраль 2021 г.

(квартал, месяц)

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО Тельминов М.А.

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший инспектор

внутренней службы Бакит Станислав Юрьевич

Службность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

(подпись)

«30» июня 2020г.

Предписание для исполнения получено

Бакит
(по инициалам)



Инспектор МКОУ «Нижнекатарачская СОШ»

Тельминов М.А.

Службность, фамилия, инициалы

«30» июня 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору:



Бакит - Тельминов М.А.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 26-20-99; ФГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 49-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Поротникова Екатерина Владимировна

Действителен с 24.09.2021 по 24.09.2022